



	L1 (mm)	B (mm)	L2 (mm)	H (mm)
L650	665	101	390	101
L1250	1280	101	800	101
L1550	1580	101	1100	101

* Câblage traversant
Through wiring
Durchgangsverdrahtung
Cableado pasante
Cablag de trecere
وزارت جا كى وى لى رت

	Nb Max / phase			
	Type B		Type C	
	10A	16A	10A	16A
1000 lm <math>F < 5000 \text{ lm}</math>	20	33	34	56
$F \geq 5000 \text{ lm}$	14	23	23	39

-Lors de l'allumage de l'installation, Les appareils électroniques produisent un fort courant d'appel (inrush current) qui peut provoquer la mise en route des protections. Dans le tableau ci dessus figure, la quantité de luminaires que l'on peut installer sur une phase en fonction des disjoncteurs. Cette valeur dépend des caractéristiques du driver. Regarder l'étiquette du produit afin de connaître le flux du luminaire.

-When the system is switched on, the electronic devices produce a strong inrush current which can cause the protections to start. In the table above, the quantity of fixtures that can be installed on a phase depending on the circuit-breakers. This value depends on the characteristics of the driver. Look at the product label in order to know the flow of the luminaire.



The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
La source lumineuse contenue dans ce luminaire doit être remplacée uniquement par le fabricant ou son service de maintenance ou une personne qualifiée.



B

1

2

3

4

5

L	A (mm)
L650	200
L1250	265
L1550	355

6

7

ADD 4 SCREW
AJOUTER 4 VIS

0.5Nm

DRIVER NON SELV